

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

Licitación No.
JMA-GC-2018-LP-008

Obra: CONSTRUCCION DE CUARTA LINEA DE CONDUCCION, DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES AL TANQUE 5,000 M3 (PRIMERA ETAPA)

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

1.- Lugar y fecha:

En la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las 11:30 horas del día 22 del mes de Mayo del año 2018 se reunieron en la Sala de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM), ubicada en Av. Gabriel Leyva y Emilio Barragán S/N Col. Centro, las personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.

2.- Preside el acto.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, preside el presente acto el C. Ing. Erasmo German Acosta, Gerente de Construcción, en representación de JUMAPAM mediante designación concedida por el Ing. José Adalberto Becerra Ruiz, Gerente General de JUMAPAM.

3.- Motivo: Realizar la junta de aclaraciones correspondiente a:

Licitación por convocatoria pública estatal, No. JMA-GC-2018-LP-008

Objeto del procedimiento: CONSTRUCCION DE CUARTA LINEA DE CONDUCCION, DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES AL TANQUE 5,000 M3 (PRIMERA ETAPA)

4.- Fecha de visita al sitio de realización de los trabajos.

De conformidad con lo establecido en el punto 1.7 de las bases de participación de la convocatoria y con fundamento en lo señalado en los artículos 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, la visita al sitio de los trabajos se llevó a cabo el día 19 de Mayo del año 2018 a las 09:00 horas.

5.- Licitantes Asistentes:


Se encuentran presentes los licitantes cuya denominación social se describe a continuación:

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA
1	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S. A. DE C. V.
2	MICHEL OBRAS, S. A. DE C. V.
3	OBRAS DE CREACION, S. A. DE C.V.
4	OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S. A. DE C. V.
5	CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA, S. A. DE C. V.
6	ARMENTA DISTRIBUCIONES, S. A. DE C. V.
7	DECONURBE, S. A. DE C. V.

6.- Aclaraciones de la Dependencia o Entidad a los licitantes.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM) hace del conocimiento de los licitantes que no habrá cambios en la convocatoria ni en las bases, solo se les hace la aclaración que en su propuesta deberán de tomar en cuenta las siguientes notas:

1. La tasa de interés interbancaria se debe de considerar a 4 semanas con fecha del 22 de Mayo de 2018, copia emitida por el banco de México mas los puntos porcentuales correspondientes (misma que se hace entrega anexo al acta de junta de aclaraciones).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

Licitación No.
JMA-GC-2018-LP-008

Obra: CONSTRUCCION DE CUARTA LINEA DE CONDUCCION, DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES AL TANQUE 5,000 M3 (PRIMERA ETAPA)

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

2. Debe de presentar la carta de opinión favorable expedida por el sat (formato 32-D) a la fecha de la recepción y apertura de propuestas.
3. Debe de presentar Carta de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, a la fecha de la recepción y apertura de propuestas.
4. Se debe de considerar un espesor mínimo de 3/8" de la tubería en mención.

7.- Documentos y/o anexos que se entregan a los licitantes.

En el presente acto se hace entrega a todos los participantes presentes y se pone a disposición de los ausentes que hayan manifestado su interés en participar en el procedimiento de contratación, los siguientes documentos, los cuales pasan a formar parte integrante de las bases de participación:

1. Acta de Junta de Aclaraciones

8.- Solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes y respuestas por parte de la Dependencia o Entidad


A continuación se procede a enumerar y dar respuesta a las preguntas formuladas por cada uno de los licitantes que manifestaron su interés en participar en el procedimiento de contratación, se dará respuesta a las preguntas formuladas por escrito recibidas vía Correo Electrónico:

PREGUNTAS LÁMINA Y PLACA COMERCIAL, S. A. DE C. V.

1. ¿Debido a que Mazatlán se encuentra considerada en una zona sísmica, la tubería que sea instalada deberá garantizar los efectos sísmicos?
R. SI.
2. ¿Cuál es la Durabilidad mínima en años que se requiere sea garantizada la tubería?
R. 20 Años.
3. La garantía de la durabilidad de la tubería se requiere sea notariada?
R. No, Solo se requiere la garantía del fabricante.
4. Se puede considerar recubrimientos interior y exterior que garanticen la durabilidad de las tuberías como poliuretanos de acuerdo a la norma AWWA C-222?
R. Se deberá considerar recubrimientos de acuerdo a la norma AWWA C-222.
5. La JUMAPAM se hace responsable de los derechos de vía?
R. SI
6. Los trabajos que no estén considerados en el catálogo y que se tengan que modificar por causas externas se pueden considerar como adicionales?
R. No, estos se consideraran como extraordinarios.

PREGUNTAS CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA, S.A DE C.V.

1. En el catálogo de conceptos. Partida LC.15.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS, todos los conceptos tienen la misma clave LC.15.2, cuál será la clave para cada uno de estos conceptos?
R. se entrega catálogo con ampliación de columna para mostrar el código completo.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

Licitación No.
JMA-GC-2018-LP-008

Obra: CONSTRUCCION DE CUARTA LINEA DE CONDUCCION, DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES AL TANQUE 5,000 M3 (PRIMERA ETAPA)

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

2. En el catálogo de conceptos. Partida LC.15.3 CAJA DE SALIDA, todos los conceptos tienen la misma clave LC.15.3, cuál será la clave para cada uno de estos conceptos?

R. se entrega catálogo con ampliación de columna para mostrar el código completo.

9.- Celebración de una próxima junta de aclaraciones.

Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los licitantes que ésta es la única junta de aclaraciones

10.- Final.

En virtud de que los licitantes presentes manifiestan no tener más preguntas que formular a la convocante y declaran su conformidad con las respuestas dadas por la misma a todas y cada una de las preguntas formuladas, se les informa que de conformidad con lo indicado en el artículo 48 de la ley antes citada, las modificaciones efectuadas a la convocatoria que incluyen las bases de participación, contenidas en la presente acta, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Asimismo, se hace constar que al término de la Junta de Aclaraciones, se entrega copia de la presente acta a los participantes presentes y se pone a disposición de los ausentes en las oficinas de la convocante y en el depto. de Concursos y Normatividad de la Gerencia de Construcción, así mismo les recordamos que la fecha de Recepción y Apertura de Propuestas será el día martes 29 de mayo del 2018, a las 10:00 hrs.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente **junta de aclaraciones** siendo las 12:00 horas del mismo día de su inicio, firmando, al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

Por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)

GERENTE DE CONSTRUCCION

ING. ERASMO GERMAN ACOSTA

Jefe de Supervisión de Obras
de JUMAPAM

Ing. Jorge A. Elizalde Orozco

Depto. Concursos y Normatividad de
JUMAPAM


Ing. José Heriberto Tirado Meave

Gerencia Órgano Interno de Control
de JUMAPAM

Ing. Alfredo Gutiérrez Carreón

Gerencia de Planeación Física
de JUMAPAM

Ing. José Luis Díaz Moreno



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

Licitación No.
JMA-GC-2018-LP-008

Obra: CONSTRUCCION DE CUARTA LINEA DE CONDUCCION, DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES AL TANQUE 5,000 M3 (PRIMERA ETAPA)

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S. A. DE C. V.

Ing. Julián Gamboa

OBRAS DE CREACION, S. A. DE C.V.

Ing. Félix Edmundo Pérez Santos

CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA, S. A. DE C. V.

Ing. Adrián Jiménez Zamora

DECONURBE, S. A. DE C. V.

Ing. Pedro Antonio Osuna Zamora

MICHEL OBRAS, S. A. DE C. V.

Ing. José Figueroa Ruiz

OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S. A. DE C. V.

Ing. Héctor Rodríguez

ARMENTA DISTRIBUCIONES, S. A. DE C. V.

C. Marco Antonio Armenta Arroyo