

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210508 No. 001

FECHA 07/JUNIO/2022


Con esta fecha se apertura  
la bitácora de obra del contrato nº  
ISTFE - P - FAMP - ADE - EPR - 107 - 2022  
para plasmar los trabajos,  
avance de obra y acuerdos.


La visita se realizó con la  
presencia de autoridades del plantel/  
director, jefe supervisión, supervisor,  
y controlista.

\* Trabajos - Mejora tensión trifásico

- Limpieza y trazo de la superficie  
a trabajar

- suministro y colocación de tubo de  
PVC de 2"

  
Contratista.

  
Supervisor.

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210508 No. 002

FECHA 16/ mayo / 2022

Con esta fecha se visitó el  
contrato n°  
ISTFE-R-FAMP-AD-EPK-107-2022  
para revisar los trabajos y  
avance.

### \* Trabajos:


- Excavación en zona por medios  
manuales para tubería.


- Excavación de material tipo B.

- Demolición de concreto por medios  
manuales

- Registros eléctricos de 60x60 cm y  
40x40 cm

- Alimentador N°1 con cable XLPE 1/0  
y cable XLPE 2/0

  
Contratista

  
SUPERVISOR




## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210508 No. 003

FECHA 13/11/2020

Con esta fecha se visitó el  
contrato n°  
ISIFE-R-FAMP-ADE-EPR-107-2022  
para revisar los trabajos y guías  
\*Trabajos: Media tensión

- Alimentador n° 3 con cable XLPE col 4
- Canalización para llegar al centro de carga  
de autos (1.80 m) galvanizada por el  
gub.
- Sistema tierra física utilizing cobre y cable.
- Colocación de gabinete eléctrico  
80x60x30 cm
- Suministro y colocación de interruptor  
de 100 AMP, 50 AMP, y 50 AMP.



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210508 No. 004

FECHA 13/JUN/2022

Con esta fecha se visitó  
el contrato n°  
IFFET R- FAMP- ADE- EAP- 107- 1022

Para revisar los trabajos  
y avance.


\* Trabajos - media tensión


- Alimentado principal para gabinete  
con cable de cobre Cal 70.

\* Inst. eléctricos en aulas.

- Sum y colocación de centro de carga  
Q4, Q8, Q12.

- Salida para oneros, Apagadores,  
Contactos duplices.

  
Contratista.

  
Supervisor



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210508


No. 005


FECHA 14/ JUNIO/2022

Con esta fecha se visitó al  
contrato n°  
ISIFE - R - FAMP - ADE - EPR - 107 - 2022  
para revisar los trabajos y  
avance.  
\* trabajos: inst. en aulas.

- Sum y colocación de lámparas 23 w  
(2x32 w).  
- Alimentador con tubería 3/4" galvani-  
zada con 4 cables N°12 y N°14  
- Sum y inst. de interruptor  
1x15 AMP.  
\* Aulas Acondicionadas

- Alimentador con tubería de 3/4"  
galvanizada con 2 cables N°10 y N°12  
- Sum y instalación de interruptor de  
2x20 AMP



  
A.  
SUPERVISOR.