

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220623


No. 005

FECHA 17/05/2022

EN ESTA FECHA SE REALIZA VISITA DE OBRA Y SE OBSERVA QUE YA CUENTAN TERMINADOS LOS TRABAJOS LAS SALIDAS ELECTRICAS DE FUERZA PARA DAR ALIMENTACION DE 220V. CON TUBERIO GALVANIZADO DE 3/4"; SALIDAS PARA VENTILADOR PARA DUCIR DUCTOS EN USUARIO EXISTENTE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA LEANIMO;

POR OLTIMO SE OBSERVA QUE YA ESTAN EJECUTADOS LOS TRABAJOS DE LA INSTALACION DE LAMPARAS FLOUORESCENTES DE SUSEPONDNEE DE 2x32 W.; EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT PARA ALIMENTANDO DE 1 Y 2 TOD.

7

  
DR. MOISES DUCHA FELIX  
SUPERVISOR DE OBRA