


P L A N T A  D E  C O N J U N T O
S/E









CROQUIS DE LOCALIZACION




UBICACION TABLERO CASETA DE CONTROL
TABLERO GENERAL MARCA SQUARE'D CAT. Q0312L125G
FASES 3 HILOS 4 VOLTAJE 220/127 volts. I= 28.82 amps.
OBRA POZO PARA AGUA POTABLE EN BACHIGUALATITO, CULIACAN, SINALOA

## CUADRO DE CARGAS

| CIRC. | POFLCPLED65 20 W | LED 15 W | 200 W | CL 1200 W | LED 80 WATTS EN LEDS | TABLERO BOMBA 8,000.0 W | TOTAL watts | AMP. | WATTS POR FASE A | B | C | POLOS | interruptor termomag AMP. | CALIBRE DE CONDUCTOR FASES | NEUTRO | T.F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1,3,5 | | | | | | 1 | 8,000.0 | 23.33 | 2,666.7 | 2,666.7 | 2,666.7 | 3 | 40 | 3-8 | | 1-10 |
| C2 | | | | 1 | | | 1,200.0 | 10.50 | 1,200.0 | | | 1 | 20 | 1-10 | 1-10 | 1-12 |
| C4 | 2 | 3 | 3 | | | | 685.0 | 6.00 | | 685.0 | | 1 | 20 | 1-12 | 1-12 | 1-12 |
| C6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE UNIDADES | 2 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 9,885.0 | 28.82 | 3,866.7 | 3,351.7 | 2,666.7 | 3 | 100 | 3-2 | 1-6 | 1-8 |







## S I M B O L O G I A

| | |
|---|---|
| POFLCPLED65 | LAMPARA TIPO DE SOBREPONER, GABINETE DE PLASTICO CON ACRILICO ENVOLVENTE, 2X18 WATTS, EN LEDS, 127 V. |
| | ARBOTANTE CON FOCO DE 15 WATTS EN LEDS, 127 V. CATALOGO GL-20, MARCA TECNOLITE O SIMILAR |
| | APAGADOR SENCILLO |
| | CONTACTO DOBLE, 20 AMPS, 127 V. LEVITON Ò SIMILAR |
| CL | CONTACTO DOBLE, POLO A TIERRA, 20 AMPS, PARA CLORACION EN CUARTO DE CONTROLES Y CLORACION |
| TABLERO Q0312L125G | TABLERO PARA FUERZA Y ALUMBRADO, 3F4H, CON INT. PPAL. TIPO Q0312L125G, SQUARE-D |
| | TUBERIA CONDUIT PVC AHOGADA EN MURO Ò LOZA |
| F | Fotocelda 220v |
| | LUMINARIA PARA VIALIDADES, CON CELDA SOLAR INTEGRADA 100 WATTS EN LEDS MONOCROMATICOS, BATERIA INTEGRADA EN POSTE METALICO CONICO OCTAGONAL DE 8.00m |
| | REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO SIMPLE 40x40x40 CMS, CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO |

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**
GERENCIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
JAPAC AGUA Y SALUD PARA TODOS

EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO PARA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BACHIGUALATITO, ALCALDÍA CENTRAL, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.

| | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZO TIPO PROFUNDO COMUNIDAD BACHIGUALATITO | | NÚMERO DEL PLANO: 8 DE 8 |
| CLAVE DE PLANO: AGUA POTABLE | NOMBRE DE ARCHIVO: RED DE BAJA TENSIÓN POZO BACHIGUALATITO | |
| DIBUJO: JORGE OCTAVIO BUENO L. | LEVANTO: ING. RUBÉN CASTRO VALENZUELA | ESCALA: INDICADAS / FECHA: FEBRERO/2024 |
| PROYECTO: ING. JOÉL JOSÚE ARAGÓN G. | REVISO: ARQ. PAVEL R. SALAZAR AGUIRRE | Vo.Bo. ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ |