



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNION DE ACLARACIONES DE CONTRATISTAS
ANEXO II-A

En la localidad de **CULIACÁN** Municipio de **CULIACÁN** Estado de Sinaloa, siendo las **12:00 HRS**
 horas de día **28** del mes **JULIO** del 2017

Se reunieron el Representante de la Secretaria de Obras Publicas, y los Representantes de las Compañías Constructoras que están participando en la Convocatoria del Concurso de Licitación Pública Federal N° **SOP-C-LP-HM-180-2017, E103**

OBRA

AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA

Quienes firman al alcance manifiestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunion alcanzados.

Nº	COMPANÍA	REPRESENTANTE	FIRMA
01	Desarrollo Integral del Ejeora SA DE CV	Alexandra Barajas Gutierrez	
02	CONSTRUCTORA VAZQUEZ Y ASOCIADOS SA DE CV	ERNESTO VAZQUEZ QUEVEDO	
03	Grupo Arias Constructores SA DE CV	David Humberto Arias R.	
04	CONSTRUCCIONES M.R.A. S.A. DE CV	AUTÉNIMO GUERRERO ARIAS WILDER	
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a este concurso
 REPRESENTANTE DE LA S.O.P.
 Arq. Carlos Ornelas Hicks
 Director de Estudios y Proyectos

Arq. Ignacio Blancas Gaxiola
 Jefe de Dpto de Proyectos de Edificación



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA ACLARATORIA
ACTA DE RESPUESTAS

CONCURSO DE LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL No.

SOP-C-LP-HM-180-2017, E103

PREGUNTAS DE LA EMPRESA:

CONSTRUCTORA VAZQUEZ Y ASOCIADOS

1.- EN EL CONCEPTO E49, INSTALACIÓN SANITARIA, TERAPIA INTENSIVA Y E14 TERAPIA INTENSIVA, SE INDICASN QUE HAY LAVACOMODOS CON DIFERENTES MODELOS Y MARCAS

R= SE ELIMINA EL SEGUNDO

2.- EN INSTALACIÓN HIDRAULICA EN RESIDENICA MEDICA Y SALA DE ESPERA, APARECE DOS VECES EL CONCEPTO DE REMATA DE VENTILA CON CLAVE "TEMP0" Y "TEMP2"

R= CONSIDERAR LAS DOS

3.- INSTALACIÓN HIDRAULICA MODULO CONSLTORIOS APARECEN 3 PIEZAS DE REMATE DE VENTILA

R= ES CORRECTO, CONSIDERAR LOS QUE SE SOLICITAN

4.- INSTALACION HIDRAULICA EN LAVANDERA "TEMP0" Y "TEMP2", REMATE DE VENTILA

R= ES CORRECTO, CONSIDERAR LOS QUE SE SOLICITAN

RESPUETAS A LAS PREGUNTAS ENVIADAS POR LAS EMPRESAS

EMPRESA= DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V.

R= SE ANEXARON LA INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS DE INSTALACIONES

(Anexar en el Documento TE-03 debera de anexar comprobación de que la maquinaria y equipo son de su propiedad o en su caso si es arrendada debera anexar carta compromiso de arrendamiento donde enlistara la que se va utilizar en la propuesta)

(Anexar en el Documento TE-17 deberá anexar Cotizaciones de los Materiales que Intervienen en la Propuesta))

(Todas las pruebas de Calidad en las Compactaciones, Concretos, Asfaltos y Aceros, deberán ser analizadas en los precios unitarios)

(Las Hojas Membretadas, Cotizaciones, Arrendamientos, Bancos, deberan de contener, Nombre y Telefono del Responsable)

LUGAR Y FECHA CULIACÁN , SINALOA A 28 Julio 2017

Arq. Carlos Ornelas Hicks
Director de Estudios y Proyectos

Arq. Ignacio Blancas Gaxiola
Jefe de Dpto de Proyectos de Edificación

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	CONCURSO N°: SOP-C-LP-HM-180-2017 CONTRATO N°: LO-925004998-E103-2017 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.	JUNTA DE ACLARACIONES
RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE: DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA S.A. DE C.V.	FECHA DE LA PROPUESTA: 03- AGOSTO – 2017 FECHA DE INICIO: 15 –AGOSTO – 2017 FECHA DE TERMINACION: 31 - DICIEMBRE - 2017 PLAZO DE EJECUCION: 139 DIAS NATURALES	HOJA:1 DE:1

Catálogo ampliación hospital de la mujer

Código catálogo E17 **Almacén estéril**

Código catálogo 01AA manejadora de aire marca TRANE con capacidad de 4 tr y en el código de catálogo 02AA que es el complemento del código 01AA dice condensadora con capacidad de 4tr y menciona el modelo 4tt3060 que se refiere a 1 equipo de 5tr.

Cuál es la capacidad correcta del equipo (de 4 o de 5tr?)

Código catálogo E21 **Área blanca**

Código catálogo 014AA manejadora de aire marca TRANE con capacidad de 5tr y en el código de catálogo 015AA que es el complemento del código 014AA dice condensadora con capacidad de 4tr y menciona el modelo 4tt3060 que se refiere a 1 equipo de 5tr.

Cuál es la capacidad correcta del equipo (de 4 o de 5tr?)

Código catálogo E25 **De aislados**

Código catálogo 030AA manejadora de aire marca TRANE con capacidad de 2.5 tr y en el código de catálogo 031 AA que es el complemento del código 030AA dice condensadora con capacidad de 4tr y menciona el modelo 4tt3060 que se refiere a 1 equipo de 5tr.

Cuál es la capacidad correcta de los equipos (de 2.5, 4 o de 5tr?)

Y en el inciso 032AA menciona instalación de equipo de 3 tr. (Cuál sería el correcto ?

No se tiene en los archivos ningún plano de Ductos para los Equipos de Aire Acondicionado

ATENTAMENTE


ING. JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL