



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de la LICITACION PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 001, CONCURSO No. JUMAPASI-LP-001-2021, DE LA OBRA: **AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VINORAMAS EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS) MUNICIPIO DE SAN IGNACIO.**

En la Localidad de San Ignacio, Sinaloa, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, México, siendo las **09:00 horas** del día **16 de Junio del Año 2021**, en la sala de juntas de la Convocante (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio), ubicadas en calle Benito Juárez, Núm. 603, Colonia Centro, San Ignacio, Municipio de San Ignacio, Sinaloa, México, los servidores públicos, testigo social y licitantes cuyos nombres y firma aparecen al final de la presente acta, se reunieron con la finalidad de llevar a cabo la junta de aclaraciones establecida en la convocatoria a la licitación pública nacional estatal número **001**, concurso No. **JUMAPASI-LP-001-2021**, para realizar los trabajos de la **OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VINORAMAS EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS) MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**: de conformidad con lo establecido en los artículos 46, tercer párrafo, y 48, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa (en lo sucesivo se le denominara: la Ley);-----

Preside este acto, la **C. L.C.P. Cinthia del Carmen Velarde Cebreros** en su calidad de Secretario Ejecutivo del Comité de Obras De la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio, haciéndose acompañar del **Ing. Salvador Valencia Rivera**, Analista de Costos.

Representando a la Secretaría de Transparencia y rendición de Cuentas del Gobierno del de Sinaloa, participan el ciudadano, **No se Presentó**.

La visita al lugar de los trabajos se llevó a cabo el día **14 de junio del 2021, a las 09:00 Hrs.**-----

En calidad de testigo social para participar en este procedimiento de contratación, no se designó ningún Testigo Social.

Conforme a lo establecido en el artículo 48, fracción III, de la Ley y en las bases a la licitación; la convocante eligió y señaló que las solicitudes de aclaración deberán entregarse a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora de la Junta de Aclaraciones, personalmente en el domicilio de la convocante o enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección: obraspublicas@sanignacio.gob.mx, de tal manera que las personas que pretendían solicitar aclaraciones, la fecha y hora límite que tuvieron para entregarlas y ser recibidas por la convocante, fue el día **13 de Julio del año 2021** hasta las **09:00 horas**.

A través del sistema electrónico autorizado por la convocante no se recibió ninguna **solicitud de aclaraciones**; al cual se refieren los artículos 48, fracción II, de la Ley.

No se recibió ninguna **solicitud de aclaración dentro de la fecha y hora límite que se tenía**; al cual se refieren los artículos 48, fracción II, de la Ley,

Juan Cristerna
Jose Luis Silva-R
Velarde Cebreros Cinthia d-C

[Handwritten signatures]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de la LICITACION PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 001, CONCURSO No. JUMAPASI-LP-001-2021, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VINORAMAS EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS) MUNICIPIO DE SAN IGNACIO.

Aclaraciones por parte de la contratante

Toda la documentación del concurso que está dirigida a la **C. L.C.P. Cinthia del Carmen Velarde Cebreros** Gerente General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio.

Deberá estar dirigida al **C. Lic. Ignacio Páez Sarabia** Gerente General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio

El concepto 01060184 TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 4.00 M. DE LONGITUD, CON TUBERÍA EXTRUPACK O SIMILAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM DE Ø INTERIOR RD-9 TERMOFUSIONABLE (NORMA NMX-E-018-SCFI-2002 O VIGENTE), INCLUYE: CAMISA DE TUBO PVC 2" RD-41, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIAL, RELLENOS, se le eliminará la Camisa de Tubo de PVC de 2" de la descripción del concepto como también del análisis del precio unitario, y quedará de la siguiente manera TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 4.00 M. DE LONGITUD, CON TUBERÍA EXTRUPACK O SIMILAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM DE Ø INTERIOR RD-9 TERMOFUSIONABLE (NORMA NMX-E-018-SCFI-2002 O VIGENTE), INCLUYE: EXCAVACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIAL, RELLENOS.

El concepto 01060185 TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 16.00 M. DE LONGITUD, CON TUBERÍA EXTRUPACK O SIMILAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM DE Ø INTERIOR RD-9 TERMOFUSIONABLE (NORMA NMX-E-018-SCFI-2002 O VIGENTE), INCLUYE: CAMISA DE TUBO PVC 2" RD-41, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIAL, RELLENOS; se le eliminará la Camisa de Tubo de PVC de 2" de la descripción del concepto como también del análisis del precio unitario, y quedará de la siguiente manera TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 16.00 M. DE LONGITUD, CON TUBERÍA EXTRUPACK O SIMILAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM DE Ø INTERIOR RD-9 TERMOFUSIONABLE (NORMA NMX-E-018-SCFI-2002 O VIGENTE), INCLUYE: EXCAVACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIAL, RELLENOS.

El concepto 01060011 dice RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: CARGA MECANICA, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR QUE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS y debe decir RETIRO AL PRIMER KM DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXAVACION INCLUYE: APILAMIENTO PARA CARGA Y CARGA MECANICA.

Conforme a lo previsto en el artículo 46, párrafo último, de la Ley, las modificaciones a la condición de (la convocatoria/las bases de licitación) que resultaron de esta junta de aclaraciones, formará parte de ella y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus propuestas.

En términos de lo dispuesto en el artículo 48, fracciones V y VI, de la Ley, se podrá entregar una copia de esta acta a los licitantes asistentes a este acto, y se fijará un ejemplar en un lugar visible en las oficinas de la Dirección de Obras y Servicios Públicos de la convocante ubicadas en calle Gabriel Leyva Esquina 5 de mayo, colonia centro, San Ignacio, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, México, al que tendrá acceso el público; y se publicará a través del sistema Compra Net-Sinaloa para efectos de su notificación a los licitantes que no asistieron a este acto, por un término no menor de (cinco) días hábiles.

Juan Cristerna

[Handwritten signature]

No habiendo más que tratar y hacer constar, se da por terminada esta junta de aclaraciones, siendo las **10:00 horas** del día de su celebración, firmando al margen los que en ella intervinieron. -----

Luis Silva-R
C. L. Cebreros Cinthia d.c.

[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de la LICITACION PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 001, CONCURSO No. JUMAPASI-LP-001-2021, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VINORAMAS EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS) MUNICIPIO DE SAN IGNACIO.

OBSERVADORES:

CONTRATISTA	FIRMA
ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA	
MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	
CINETGHIA, INTEGRADORA ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	
BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	

Por la convocante Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio:

C. L.C.P. Cinthia del Carmen Velarde Cebreros
Secretario Ejecutivo del Comité de Obras de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio

C. L.C.P. Mary Janeth Ortiz Arthur
Vocal 2 del Comité de Obras de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio

Ing. Salvador Valencia Rivera
Analista de Costos

Por la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa
No se Presento