



ADQUISICIÓN DE: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, SIENDO LAS **12:30 HORAS**, DEL DÍA **27 DE NOVIEMBRE DEL 2019**, EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA "ISIFE", UBICADA EN BAHÍA DE NAVACHISTE NO. 609 PONIENTE, BALCONES DEL NUEVO CULIACÁN; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN INDICADO EN EL ENCABEZADO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA.

EL LIC. ALVARO RUELAS ECHAVE CUYO CARGO ES EL DE DIRECTOR DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, CON NOMBRAMIENTO OTORGADO EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2019 POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA **C. QUIRINO ORDAZ COPPEL**, Y DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN DE "ISIFE" PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2008, OTORGA FACULTADES A LA **ING. JAVIER ESPARZA FÉLIX**, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE "ISIFE" PARA PRESIDIR ÉSTE EVENTO Y EN GENERAL PARA TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DERIVADA DE ÉSTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.

SE COMUNICÓ A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCUMENTO PL-6, DE FORMA PRESENCIAL, CORREO ELECTRONICO O A TRAVÉS DE COMPRANET-SINALOA, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO A MÁS TARDAR A LAS DIEZ DE LA MAÑANA DEL DÍA HÁBIL PREVIO A LA FECHA EN QUE SE VAYA A REALIZAR ESTE ACTO, CASO CONTRARIO, SE LES PERMITIRÁ SU ASISTENCIA SIN PODER FORMULAR PREGUNTAS.

EL PRESIDENTE DEL ACTO, FUE ASISTIDO POR LOS REPRESENTANTES DEL AREA REQUIRENTE, TÉCNICA Y LA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN, LOS CUALES SOLVENTARON LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO, JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

SE DIO INICIO AL MISMO, SEÑALANDO QUE SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA Y EL ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR, TANTO EN EL DOMICILIO DE ISIFE COMO EN EL CORREO ELECTRONICO ESPECIFICADO EN LA CONVOCATORIA, DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. DE PREGUNTAS	NO. DE HOJAS
1	EL SURTIDOR DIDACTICO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	ELECTRÓNICA	20	1
2	DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	ELECTRÓNICA	13	1

"ISIFE" HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS ASISTENTES LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA, FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA, LA CONVOCANTE HACE LAS SIGUIENTES PRECISIONES:

PUNTO 1, SE INFORMA QUE EL ANEXO 1 RELACIÓN DE BIENES, SE MODIFICA Y SE SUSTITUYE EN LA PAGINA DE COMPRANET EN LA SIGUIENTE LIGA [HTTPS://COMPRANET.SINALOA.GOB.MX/](https://compranet.sinaloa.gob.mx/)

PUNTO 2, SE INFORMA QUE EL ANEXO 2 INTEGRACIÓN DE PROPOSICIONES, SE SUTITUYEN Y SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA DE COMPRANET EN LA SIGUIENTE LIGA [HTTPS://COMPRANET.SINALOA.GOB.MX/](https://compranet.sinaloa.gob.mx/)



PUNTO 3, DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, PÁGINA 9, PUNTO 11.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PUNTO 11.1.1 PARÁMETROS LEGALES: EL DOCUMENTO PL-1 CORRECTO ES UN ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE SU INTERES DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE REFERENCIA.

PUNTO 4, DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, PÁGINA 12, PUNTO 11.2. REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS, EN EL ANEXO 2 "FORMATOS PARA LA INTEGRACIÓN DE PROPOSICIONES", SE INFORMA QUE LA LEYENDA CORRECTA DEL FORMATO PE-2 ES LA SIGUIENTE: "MANIFIESTO A TRAVÉS DE MI REPRESENTADA (NOMBRE DE LA EMPRESA) QUE DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN LEGAL, JURÍDICA..."

PUNTO 5, EN LA PARTIDA 6 SISTEMA PARA EL ENTRENAMIENTO DE CONTROLES INDUSTRIALES Y MOTORES DEBERÁ SER MÓVIL DE ACUERDO A LA IMAGEN QUE SE PRESENTA EN EL ANEXO FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO.

PUNTO 6, EN LA PARTIDA 8 CASASOMBRA LAS MEDIDAS SON 14 MTS DE LARGO Y 10 MTS DE ANCHO.

PUNTO 7, LA PARTIDA 8 CASASOMBRA Y PARTIDA 9 MACROTUNEL INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

PUNTO 8, LA PARTIDA 1 (MOBILIARIO) SUBPARTIDA 1 2.90 LARGO X 0.70 ANCHO X 0.9 DE ALTO CON 6 PATAS.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS, ASÍ COMO, LA RESPUESTA OTORGADA POR ISIFE, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

EMPRESA: EL SURTIDOR DIDACTICO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.		
	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	11.1 Requerimientos Técnicos, 11.1.1 Parámetros Legales, PL-1 Solicita la convocante "Escrito en el que el licitante acredite su invitación a participar en el proceso de referencia (Carta de Invitación emitida por ISIFE dirigida al licitante que presenta su propuesta) ¿Dado que es un procedimiento de Licitación Pública Estatal, podría la convocante aclarar si este punto es correcto?"	"PL-1 Escrito en el que el licitante manifieste su interés de participar en el proceso de referencia", el Anexo 2 Integración de proposiciones se sustituirá y se publicará en la página HTTPS://COMPRANET.SINALOA.GOB.MX/
2	PL-5 Carta-respaldo del fabricante o distribuidor autorizado de los bienes. Para cubrir este punto, ¿la convocante aceptara carta bajo protesta de decir verdad de que somos distribuidor autorizado?	Se acepta.
3	PL-11 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos. ¿La convocante podría aceptar remisiones de entrega, para cubrir este punto?	Este documento deberá acreditarse con la presentación de al menos 5 (cinco) copias de cartas de liberación de Fianzas y/o cartas de entrega debidamente firmadas, los cuales debieron suscribirse en los últimos 10 (diez) años, contados regresivamente a la fecha de ésta convocatoria.
4	Relación de bienes, Partida 4 "1.TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN", Sub-partida 22 Mesa de Computo. ¿Se cuenta con alguna dimensión para el perfil cuadrado de las patas de la mesa solicitada?	Adjunto Imagen del Diseño de la Mesa a la presente acta.
5	Relación de bienes, Partida 4 "1.TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN", Sub-partida 22 Mesa de Computo. ¿Podrían proporcionar un isométrico de la Mesa para la definición de las patas "tipo de gallo"?	Adjunto Imagen del Diseño de la Mesa a la presente acta
6	Relación de bienes, Partida 5 "PROCESOS BIOALIMENTARIOS" Sub-partida 25 Tarja doble de acero inoxidable. ¿Se cuenta con alguna especificación del producto ya que no se presenta ficha técnica de éste?	La página 125 del Anexo "FICHAS TÉCNICAS EQUIPAMIENTO" corresponde a la Tarja doble de acero inoxidable.
7	Relación de bienes, Partida 6 "GASTRONOMÍA" Sub-partida 8 Fregadero doble tarja.	La página 143 del Anexo "FICHAS TÉCNICAS EQUIPAMIENTO" corresponde a Fregadero doble

Bahía de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacán C.P. 80170 Culiacán, Sinaloa
Teléfonos/Fax: 713 33 63, 713 34 63 y 712 70 14

Correo electrónico: dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx



	¿Se cuenta con alguna especificación del producto ya que no se presenta ficha técnica de éste?	tarja.
8	Relación de bienes, Partida 6 "GASTRONOMÍA" Sub-partida 14 Tarja doble. ¿Se cuenta con alguna especificación del producto ya que no se presenta ficha técnica de éste?	La página 149 del Anexo "FICHAS TÉCNICAS EQUIPAMIENTO" corresponde a Tarja doble.
9	Relación de bienes, Partida 7 "MOBILIARIO" Sub-partida 4 Mesa de acero inoxidable. ¿Se cuenta con alguna especificación del producto ya que no se presenta ficha técnica de éste?	La página 1 del Anexo "FICHAS TÉCNICAS EQUIPAMIENTO" corresponde a Mesa de acero inoxidable.
10	Relación de bienes, Partida 7 "MOBILIARIO" Sub-partida 6 Emc / mesa de exploración adulto. ¿Se cuenta con alguna especificación del producto ya que no se presenta ficha técnica de éste?	La página 3 del Anexo "FICHAS TÉCNICAS EQUIPAMIENTO" corresponde a Emc / mesa de exploración adulto.
11	Relación de bienes, Partida 7 "MOBILIARIO" Sub-partida 7 Emc / mesa de exploración pediátrica. ¿Se cuenta con alguna especificación del producto ya que no se presenta ficha técnica de éste?	La página 4 del Anexo "FICHAS TÉCNICAS EQUIPAMIENTO" corresponde a Emc / mesa de exploración pediátrica.
12	Relación de bienes, Partida 7 "MOBILIARIO" Sub-partida 10 Restirador con estructura metálica. ¿Se cuenta con alguna especificación del producto ya que no se presenta ficha técnica de éste?	La página 6 del Anexo "FICHAS TÉCNICAS EQUIPAMIENTO" corresponde a Restirador con estructura metálica.
13	Relación de bienes, Partida 7 "MOBILIARIO" Sub-partida 11 Banco restirador ¿Se cuenta con alguna especificación del producto ya que no se presenta ficha técnica de éste?	La página 7 del Anexo "FICHAS TÉCNICAS EQUIPAMIENTO" corresponde a Banco restirador
14	Relación de bienes, Partida 7 "MOBILIARIO" Sub-partida 12 Mesa alta a muro de acero inoxidable ¿Podría la convocante proporcionar las dimensiones generales del mueble y algún isométrico?	La página 8 del Anexo "FICHAS TÉCNICAS EQUIPAMIENTO" corresponde a la Mesa alta a muro de acero inoxidable y contiene las dimensiones generales. Mesa alta de acero inoxidable t-304 cal 18, terminación sanitario, medidas 200 largo x 0.70 de fondo x 1.10 de alto con entrepaño de lamina de acero inox. A un costado para colocar charolas de .45 x .65 cms con refuerzos inferiores para recibir granito en cubierta de 2.00 mts x 0.70 mts, monta en regatones niveladores a piso de acero inox.
15	Relación de bienes, Partida 7 "MOBILIARIO" Sub-partida 13 Mesa de trabajo de acero inoxidable ¿Podría la convocante proporcionar las dimensiones generales del mueble y algún isométrico?	Mesa de trabajo con cubierta lisa y entrepaño de lamina de acero inox. Y rack con rieles para colocar charolas (no incluidas) de .45 x .65 cms con refuerzos inferiores en cubierta de acero inox. Soldados, monta en regatones niveladores a piso de acero inox. Medidas de 2.20 x 0.90x 1.00
16	Relación de bienes, Partida 7 "MOBILIARIO" Sub-partida 14 Mesa con respaldo ¿Podría la convocante proporcionar las dimensiones generales del mueble y algún isométrico?	Mesa de acero inox, t-304 cal 18, con respaldo y entrepaño de lamina de acero inox. Cubierta acero inox. Terminación sanitario, medidas 1.00x0.90x0.90 con dos puertas como se muestra en la imagen.
17	Relación de bienes, Partida 7 "MOBILIARIO" Sub-partida 18 Alacena con puertas ¿Podría la convocante proporcionar las dimensiones generales del mueble y algún isométrico?	Alacena de 4 puertas para fijar en pared, fabricado en acero inox. T-304 cal 18, terminación sanitario, medidas de 2 metros de largo x 0.60 cm de alto x 0.40 de fondo, cada puerta de 0.40 x 0.40, portacandados o chapa con llave cada puerta
18	Relación de bienes, Partida 7 "MOBILIARIO" Sub-partida 19 Garabato de Pared ¿Podría la convocante proporcionar las dimensiones generales del	Garabato de pared con doble tubo con mensulas integradas de acero inox. Incluye ganchos de varilla de acero inox. A cada 15

Bahía de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacán C.P. 80170 Culiacán, Sinaloa

Teléfonos/Fax: 713 33 63, 713 34 63 y 712 70 14

Correo electrónico: dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx



	mueble y algún isométrico?	cms., medidas de 1.5 mts de largo x 0.30 cms de alto para empotrar en pared
19	Relación de bienes, Partida 7 "MOBILIARIO" Sub-partida 19 Garabato de Pared ¿Se puede proponer cualquier dimensión para esta pieza?	Garabato de pared con doble tubo con mensulas integradas de acero inox. Incluye ganchos de varilla de acero inox a cada 15 cms, medidas de 1.50 mts de largo x 0.30 cms de alto para empotrar en pared
20	Relación de bienes, Partida 7 "MOBILIARIO" Sub-partida 19 Garabato de Pared ¿Hay alguna cantidad de ganchos que se soliciten?	Garabato de pared con doble tubo con mensulas integradas de acero inox incluye ganchos de varilla de acero inox a cada 15 cms, medidas de 1.50 mts de largo x 0.30 cms de alto para empotrar en pared.

EMPRESA: DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.

	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	1.3 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA. El punto 1.3 de la convocatoria señala que el plazo de entrega será de 90 días naturales, contados a partir del día hábil siguiente de notificación del fallo. Solicitamos de la manera más atenta y de no tener inconveniente alguno, se amplíe el tiempo de entrega a 120 días naturales contados a partir del día hábil siguiente de notificación del fallo, toda vez que derivado de las características específicas de los bienes requeridos se requiere un tiempo para la fabricación de los productos, ¿se acepta?	El plazo de entrega se mantiene en 90 días naturales a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación del fallo terminando el 10 de Marzo del 2020.
2	PARTIDA 3 (MANTENIMIENTO), SUBPARTIDA 1 SISTEMA PARA EL ENTRENAMIENTO DE CONTROLES INDUSTRIALES Y MOTORES Para la partida 3 MANTENIMIENTO, subpartida 1 SISTEMA PARA EL ENTRENAMIENTO DE CONTROLES INDUSTRIALES Y MOTORES. Solicitamos amablemente a la convocante nos proporcione ficha técnica o descripción y alcance del equipo, ya que en el documento denominado FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO no se encuentra descripción de la subpartida antes mencionada.	Las páginas 24 y 25 del anexo FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO corresponden a Sistema para el Entrenamiento de Controles Industriales y Motores.
3	PARTIDA 5 (PROCESOS BIOALIMENTARIOS) Para la partida 5 considerando que la mayoría de las subpartidas son equipos generales y no se consideran equipos especializados, solicitamos amablemente a la convocante confirmar que estos equipos son solo suministro y no se requiere una capacitación especializada para ellos. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcto
4	PARTIDA 5 (PROCESOS BIOALIMENTARIOS), SUBPARTIDA 3 AGITADOR VORTEX Para la partida 5 PROCESOS BIOALIMENTARIOS se solicita en la subpartida 3 AGITADOR VORTEX, pero en descripción de FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO, la descripción corresponde a un espectrofotómetro, solicitamos amablemente a la convocante nos aclare qué tipo de equipo es el requerido. En caso de ser un agitador vortex, solicitamos de igual manera, se anexe la descripción técnica del equipo y si se requiere un espectrofotómetro confirmarlo.	La descripción de esa partida aparece en el Vortex que está solicitando agricultura. La página 103 del anexo "FICHAS TÉCNICAS EQUIPAMIENTO UTESCUINAPA" corresponde a Agitador Vortex.
5	PARTIDA 5 (PROCESOS BIOALIMENTARIOS), SUBPARTIDA 29 MICROPIPETAS DE VOLUMEN VARIABLE Para la PARTIDA 5 PROCESOS BIOALIMENTARIOS se solicita en subpartida 29 Micropipetas de volumen variable con volúmenes de 0.2-2µl, 2-20µl, 20- 200µl y 100-1000µl, por las características solicitadas y los volúmenes manejados en los laboratorios especializados ya estandarizados, se solicita a la convocante poder ofertar el kit con los siguientes volúmenes 1-10ul, 2-20ul, 20- 200ul y 100-1000ul. ¿se acepta?	Si se acepta
6	PARTIDA 5 (PROCESOS BIOALIMENTARIOS), SUBPARTIDA 34 TUBOS PARA CENTRÍFUGA	Si se acepta

Bahía de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacán C.P. 80170 Culiacán, Sinaloa
Teléfonos/Fax: 713 33 63, 713 34 63 y 712 70 14

Correo electrónico: dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx

(Handwritten signatures and scribbles are present in this area)



Para la PARTIDA 5 PROCESOS BIOALIMENTARIOS en la subpartida 34 TUBOS PARA CENTRIFUGA, se solicita amablemente a la convocante poder ofertar una presentación de Tubo cónico estéril 50 ml 25/RACK, 500/CAJA ¿se acepta?	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIONES DE ISIFE, CUYO DOMICILIO ESTA REFERIDO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DE ESTA ACTA, EN DONDE SE FIJARÁ UN EJEMPLAR POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [HTTP://COMPRANET.SINALOA.GOB.MX](http://COMPRANET.SINALOA.GOB.MX)

FINALMENTE, SE RECUERDA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL **DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS 12:00 HORAS**, SIENDO UN ACTO FORMAL QUE DARÁ INICIO PUNTUALMENTE, POR LO QUE, DESPUÉS DE ESA HORA NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A NINGÚN LICITANTE NI OBSERVADOR SOCIAL.

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE CONSULTÓ A LOS LICITANTES SI TENIAN MÁS DUDAS O CUESTIONAMIENTOS QUE HACER A LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO, ALGUNA OBJECCIÓN RESPECTO DE ESTE ACTO, MANIFESTÁNDO QUE NO TIENEN DUDAS NI OBJECCIÓN, POR LO QUE SE DIO POR TERMINADA ESTA PRIMERA JUNTA, SIENDO LAS **14:24 HORAS**, DEL DÍA DE SU INICIO.

ESTA ACTA CONSTA DE **6 HOJAS**, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

POR LOS LICITANTES	FIRMA
DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V. LUIS ALONSO LIZÁRRAGA TERRAZAS	
FESTO PNEUMATIC, S.A. DE C.V. JAVIER	
EL SURTIDOR DIDÁCTICO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. JUAN LUIS LEÓN DE LA CRUZ	

POR LOS FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES	FIRMA
ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	
ARQ. SERGIO GASTÓN ROBLES OLETA REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA	
ING. JAVIER ESPARZA FÉLIX DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ISIFE	
LIC. JOSÉ JUAN VALDEZ OSUNA JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIONES ISIFE	
ING. JULIO ALBERTO ARELLANO BARREDA REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ISIFE	



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

**ACTA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA
NO. ISIFE-ADQ-LPE-006-2019**



ING. LUIS EDUARDO CABANILLAS OROZCO
JEFE DE ÁREA DE ADQUISICIONES DE ISIFE

***ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PÚBLICA ESTATAL ISIFE-ADQ-LPE-006-2019.





ESPECIFICACIONES

MESA DE COMPUTO: 2.40X0.60X0.75 MTS.

PATAS EN PERFIL 146 (1"X2") CAL. 18
 CON REFUERZO DEL MISMO A UNA ALTURA DE 0.40MTS., ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, EN LOS EXTREMOS DE LA PATA LLEVARA TAPONES DE PLÁSTICO RÍGIDO.

CUBIERTA EN MELAMINA DE 28MM, MEDIDAS DE 2.40 X 0.60MTS, CON PASA CABLES, 3 PORTA TECLADO MELAMINA DE 16MM Y FALDON FRONTAL EN MELAMINA DE 16MM DE 0.30M. DE ANCHO.

CINTILLA NEGRA DE 2MM DE ESPESOR TERMOADHERIDA EN TODOS SUS CANTOS.



MESA DE COMPUTO: 2.40X0.60X0.75 MTS.