



DATOS DE PROYECTO	
Populación actual	1,158 hab.
Populación proyectada	1,651 hab.
Densidad	187.5 hs/hab./día
Aportación	150 lts./hab./día
Gasto medio	1.62 l.p.s
Gasto mínimo	3.25 l.p.s.
coef. de hamon	3.63
Gasto máximo instantáneo	11.78 l.p.s.
Gasto máximo extraordinario	17.68 l.p.s.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	
PRESIDENTE: C. ADALBERTO CASTROBONZAS	PRESIDENTE MUNICIPAL: LE. MARÍA BEATRIZ LEONARDO
TITULAR: EL OROCHÍ	SINALOA
COORDINADOR DEL PROYECTO: ING. RICARDO SANJUANITA	INGENIERO: ING. JAYRIB ENRIQUE ESPINOZA
TITULAR: INGENIERO	INGENIERO
TITULAR: INGENIERO	INGENIERO
TITULAR: INGENIERO	INGENIERO

