



ATRAQUES PARA PIEZAS ESPECIALES
SIN ESCALA

DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO					
Ø NOMINAL DE LA PIEZA		ALTURA	LADO "A"	LADO "B"	VOLUMEN
milímetros	pulgadas	cm.	cm.	cm.	m3.
102	4	35	30	30	0.032
152	6	40	30	30	0.036

NOTAS

- 1- LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS ATRAQUES LOS CUALES QUEDARAN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA
- 2- LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS
- 3- LOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS (PRESIONES DE TRABAJO MENORES DE 7kg/cm2)

H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX

Dirección de Planeación 2018-2021



JAPAMCH

"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO Y PANEL SOLAR", COMUNIDAD DE EL NACIMIENTO, CHOIX, SINALOA



Aprobó: Ing. Eddison Abisai Salinas Torres
Gerente General de JAPAMCH

Revisó: Ing. Erick Doroteo Jacobo Beltran
Director de Planeación

Dibujó: Arq. César Manuel Peña Solís
Proyectista

Escala: Indicada

Fecha: NOV/2018
PLANO: PL-01