



LOCALIZACION	NUM. CIR.	ALUMBRADO 22W	ALUMBRADO LUMIANCO MODELO MAGNUS SLIM TIPO LED 2X18 W	CONTACTO 200W	A/A 1,875W 3,750W	ABANICO 127W	VOLTS.	WATS A FASE			AMPS.	COND. MIN.	PROTECCION TERMOMAGNETICA		
								A	B				POLOS	AMPS.	
AIRE ACONDICIONADO	1,2	----	----	----	1	----	220	1,875	1,875	----	18.94	10	2	20	
AIRE ACONDICIONADO	3,4	----	----	----	1	----	220	----	1,875	1,875	18.94	10	2	20	
CONTACTOS	14	----	----	4	----	----	127	1200	----	----	10.50	12	1	15	
ALUMBRADO DE PASILLO	15	7	----	----	----	----	127	----	----	264	2.31	12	1	15	
ALUMBRADO	16	----	8	----	----	----	127	816	----	----	7.14	12	1	15	
ABANICOS	17	----	----	----	----	4	127	----	----	762	6.66	12	1	15	
ALUMBRADO	18	----	5	----	----	----	127	----	816	----	7.14	12	1	15	
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
----	TOTAL	7	24	4	2	4	----	3891	4566	2901	----	----	----	----	
TABLERO SQUARD PARA 30 CIRCUITOS								TOTAL WATTS = 11,358							



## TABLERO "A" PLANTA BAJA

LOCALIZACION	NUM. CIR.	ALUMBRADO 22W	ALUMBRADO LUMIANCO MODELO MAGNUS SLIM TIPO LED 2X18 W	CONTACTO 200W	A/A 1,875W 3,750W	ABANICO 127W	VOLTS.	WATS A FASE			AMPS.	COND. MIN.	PROTECCION TERMOMAGNETICA		
								A	B				POLOS	AMPS.	
AIRE ACONDICIONADO	1,2	----	----	----	1	----	220	1,875	1,875	----	18.94	10	2	20	
AIRE ACONDICIONADO	3,4	----	----	----	1	----	220	----	1,875	1,875	18.94	10	2	20	
AIRE ACONDICIONADO	5,6	----	----	----	1	----	220	1,875	----	1,875	18.94	10	2	20	
CONTACTOS	14	----	----	6	----	----	127	1200	----	----	10.50	12	1	15	
ALUMBRADO DE PASILLO	15	7	----	----	----	----	127	----	----	264	2.31	12	1	15	
ALUMBRADO	16	----	14	----	----	----	127	816	----	----	7.14	12	1	15	
ABANICOS	17	----	----	----	----	6	127	----	----	762	6.66	12	1	15	
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
----	TOTAL	7	25	6	3	6	----	5766	3750	4776	----	----	----	----	
TABLERO SQUARD PARA 30 CIRCUITOS								TOTAL WATTS = 14, 292							



## TABLERO "B" PLANTA ALTA



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

Proyecto:  
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOS NIVELES (AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y MODULO DE ESCALERAS), EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGON, COL. CENTRO, CULIACAN, SINALOA.

CULIACAN, SINALOA.

CONTENIDO:

CROQUIS DE LOCALIZACION



OBSERVACIONES:



LIC. JESUS ESTRADA FERREIRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CESAR MANUEL OCHOA SALAZAR  
GERENTE MPAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. JAVIER MASCAREÑO QUIRÓNEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

ARQ. ESEQUIEL VIZCARRA MEDINA

REVISO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

24°48'36.82"N - 107°24'06.08"O

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

2019

ARCHIVO:

CLAVE DE PRESUPUESTO:

EDIF19EPALVARDOBREGON

NUMERO DE PLANO:

IE-03