



Pozo profundo de 40.00 mts.

Nota:
 EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE TRIFASICO 220 VOLTS, PARA UN GASTO DE 2.73 LPS Y CDT = 67.76 MTS; INCLUYE: 36.00 MTS DE COLUMNA DE 2", CODO DE FO.FO DE 2" X 90°, 40.00 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE.

NO. DE PLANO:		04
UBICACIÓN:		
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ACOMODAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO.		
ESTACION ROSARIO.		
OBRAS:		
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONEXIÓN Y OBRA ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE AGUAPOTABLE DE ESTACION ROSARIO, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOYA.		
CONTENIDO:		
ARREGLOS HIDRAULICOS POZO PROFUNDO.		
DIBUJÓ:	V.B.B.:	
ARO. SERGIO MANCILLAS LUC. ROSA MARIA RUIZ LOPEZ	REVISÓ:	
ING. MANUEL GUTIERREZ NIG. RETES SALINAS URIBE	FECHA:	
ESCALA:	OCTUBRE 2019.	