



DATOS DE PROYECTO	
Populacion actual	1,158 hab.
Populacion proyecto	1,651 hab.
Dotacion	187.5 ls/hab./dia
Aportacion	150 ls./hab./dia
Gasto medio	1.62 l.p.s
Gasto minimo	3.25 l.p.s.
coef. de hamon	3.63
Gasto maximo instantaneo	11.78 l.p.s.
Gasto maximo extraordinario	17.68 l.p.s.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA**

COORDINADOR DEL PROYECTO: ING. RICARDO SANCHEZ/IZON

PROYECTISTA: ING. JAVIER SANCHEZ ESPINOZA

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO: M. SANCHEZ

ELABORACION DE ESTUDIO: M. SANCHEZ

ELABORACION DE ESTUDIO: M. SANCHEZ

ELABORACION DE ESTUDIO: M. SANCHEZ

