



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNION DE ACLARACIONES DE CONTRATISTAS  
ANEXO II-A

En la localidad de **CULIACÁN** Municipio de **CULIACÁN** Estado de Sinaloa, siendo las **12:00 HRS**  
horas de día **7** del mes **ABRIL** del 2017

Se reunieron el Representante de la Secretaria de Obras Publicas, y los Representantes de las Compañías Constructoras que están participando en la Convocatoria del Concurso de Licitación Pública Federal N° **SOP-C-LP-PAV-033-2017-E07**

OBRA

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" INCLUYE: LÍNEAS DE AGUA POTABLE, LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE TRECE, ENTRE CALLEJÓN SIN NOMBRE Y AV. CINCO, UBICADA EN LA SINDICATURA DE LEÓN FONSECA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA**

Quienes firman al alcance manifiestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunion alcanzados.

Nº	COMPANIA	REPRESENTANTE	FIRMA
01	ARMARCO constructores SA de CV	ing. JOAQUIN JUAN TORRES B	
02	Constructora CESECO S.A. de CV	Ing. Roberto Garcia	
03	GINH CONSTRUCCIONES SA de CV	Gilberto Espinoza Moreno	
04	Const y Pav. Mc/lo	Juan Carlos Quintana	
05	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	JESUS JOSE BAEZ P.	
06	MIKEL ANGEL CORNALES VILLASENOR	MIKEL ANGEL CORNALES VILLASENOR	
07	CONSTRUCOCC SIA. de CV	ING. ANGEL V. VELANDE CASTRO	
08	OBRAS y Agregados Jaquez SA de CV	Eng. Miguel Angel Lopez Q	
09	West Ingeniería y Construcción	Maximo Lopez Cerantes	
10	Construcciones Guitfar SA de CV	Arg. Eduardo Alvarez	
11	Infraestructura Urbana de Sinaloa SA de CV	Francisco Angulo P.	
12	Construcciones Mocosita SA de CV	M. Puntivo Sanchez E	
13	Constructora Chatoky SA de CV	Melina Isamar Mascarita	
14	Desarrollo Integral del Evora	Alexandra Barajas Ftz.	
15	Inmobiliaria y Arrendadora GUS SA de CV	Arg. Sindy Moreno	
16	Dacasas In Integradora SA DE CV	Arg. Rodolfo Durlet Soto	
17			
18			
19			
20			

Se anexa por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a este concurso

REPRESENTANTE DE LA S.O.P.

Arq. Carlos Ornelas Hicks  
Director de Estudios y Proyectos

Ing. Fco. Roberto Soto Osuna  
Jefe de Dpto de Vialidades



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
JUNTA ACLARATORIA  
ACTA DE RESPUESTAS

CONCURSO DE LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL No.

SOP-C-LP-PAV-033-2017-E07

Pregunta: Infraestructura Urbana de Sinaloa, S.A DE C.V.

1.- Existe un poste de CFE

R= Reubicación la determinara supervisión

2.- En la propuesta se considera solo base

R= Si solo base 2 capas de 15 cms

Pregunta: Obras y Agregados Jaquez

La consideración de los acarreo y retiros

R= el contratista presenta propuesta y supervisión dara el visto bueno

Pregunta= Construcciones Mocorito

1.- Ubicación del alumbrado Publico

R= en campo se definiran con supervisión

2.- La medida de los planos para integrar la propuesta

R= el Licitante determinara el tamaño para la integración

3.- Los Paquetes de Licitación se solicitan Foliados

R= No, no se solicitan foliados

M. Yunique Sánchez E.

Pregunta GMN Construcciones

El Precio del Combustible

R= Debera de ser considerado el de la Zona

Pregunta por escrito de parte de la Constructora AMCARO

R= Apegarse a Concepto

Melina Mascareño

(En el Documento TE-03, debera anexar comprobación de la maquinaria que es propia)

(En el Documento TE-17, debera Anexar cotización de los materiales mas representativos de la Propuesta)

LUGAR Y FECHA

CULIACAN, SINALOA

A

7

ABRIL

2017

Arg. Carlos Ornelas Hicks  
Director de Estudios y Proyectos

Ing. Fco. Roberto Soto Osuna  
Jefe de Dpto de Vialidades

6/4/2017

aclaracion - Constructora Amcaro sa de cv

# aclaracion

herminio guerrero lopez <miniogue@hotmail.com>

jue 06/04/2017 09:45 a.m.

Bandeja de entrada

Para: constructora\_amcaro@hotmail.com <constructora\_amcaro@hotmail.com>;

**Para que mañana hagan esta pregunta por favor?**

**PREGUNTA: PARA LOS CONCEPTOS:**

**P20S13C005, P20S89C015, P20S89C016 Y P20S89C017, SE DEBERAN ANALIZAR CONSIDERANDO MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO?.**

**HACIENDO CASO OMISO A LO INDICADO EN LAS SUBPARTIDAS QUE LO REFIEREN SOLO A MANO DE OBRA Y EQUIPO:**

**P20S13      RETIRO DE CABLEADO DAÑADO; CABLEADO POR SALIDAS ELÉCTRICAS; CABLEADO DE CENTRO DE CARGA; CABLEADO SUBTERRANEO**

**P20S89      DESINSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS**

**ATENTAMENTE**

**ARQ. JOSE HERMINIO GUERRERO LOPEZ  
ANGORA TECNOSOLUCIONES  
LONDRES 5218 FRACC. VILLAVERDE CULIACAN, SIN.  
CULIACAN, SIN. TEL. 257 71 65 CEL. 6671395563**

*CONCURSO*