

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCION DE OBRA DE LOS
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 Av. Manuel Vallarta No. 2086 Sur
 Centro Sinaloa, C.P. 80000
 Culiacán, Sinaloa.



Licitación No.- SSS/SO/INV/001/2020

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Minuta de primera reunión de aclaraciones de la invitación a cuando menos tres personas No. SSS/SO/INV/001/2020, relativo a la Obra: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO LOGISTICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, LOCALIDAD CULIACÁN, MUNICIPIO CULIACÁN, ESTADO SINALOA."

En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las **09:00** horas del día **06** del mes de **marzo** de **2020**, se reunieron en la sala de juntas de Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicada en Av. Manuel Vallarta No. 2086 Sur, Centro Sinaloa, C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa, las empresas contratistas y el personal de la convocante para llevar a cabo la reunión de aclaraciones del concurso anteriormente mencionado.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA:

En el catálogo de conceptos la clave 14.3 dice así:

Suministración, fabricación e instalación de camaria fría de **740x380 cmc con altura de 30 cms** de temperatura media de material ternium, multymuro rib micro V en 2 y 1/2" de espesor de poliuretano, ancho de 1.067 mts, con lámina cal 26/26 en acabado liso poliester estandar. incluye; de panel bilaminado de 2.5", canal interior de esplante cal.22, esquinero exterior de 11x11 cms cal 24, curva sanitaria blanca PVC, zoclo sanitario en PVC cal 9010, trazado, elevación, fijación, cortes termicos, sellado, modureado, espuma de PUR en juntas con placa Foamular, de acuerdo a especificaciones tecnicas enlistadas en proyecto de los servicios de Salud de Sinaloa El cargo incluye; el costo por los insumos, materiales y mano de obra que intervengan, acarreos, trazos corte, empalme, armado, nivelación, fijación, limpieza, instalaciones específicas, depreciación y demas cargos derivados del uso de herramienta y equipo en cualquier nivel.


Y debe de decir de la siguiente manera:

Suministro, fabricación e instalación de cámara fría de **740x380 cms con altura de 300 cms** de temperatura media de material ternium, multymuro rib micro V en 2 y 1/2" de espesor de poliuretano, ancho de 1.067 mts, con lámina cal 26/26 en acabado liso poliester estandar. incluye; de panel bilaminado de 2.5", canal interior de esplante cal.22, esquinero exterior de 11x11 cms cal 24, curva sanitaria blanca PVC, zoclo sanitario en PVC cal 9010, trazado, elevación, fijación, cortes térmicos, sellado, modureado, espuma de PUR en juntas con placa Foamular, de acuerdo a especificaciones técnicas enlistadas en proyecto de los servicios de Salud de Sinaloa El cargo incluye; el costo por los insumos, materiales y mano de obra que intervengan, acarreos, trazos corte, empalme, armado, nivelación, fijación, limpieza, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo en cualquier nivel.

PREGUNTAS:

No surgieron cuestionamientos respecto a la obra.

Se da por terminado el presente evento siendo las **09:30** horas del día de su inicio, manifestando que esta es la primer y última reunión de aclaraciones que se celebrará.



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
Av. Manuel Vallarta No. 2086 Sur
Centro Sinaloa, C.P. 80000
Culiacán, Sinaloa.



Licitación No.- SSS/SO/INV/001/2020

POR LA CONVOCANTE

ING. JOSÉ ALBERTO NUÑEZ ALARCÓN
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Por los Licitantes

No.	Empresa/Representante	Firma
1	JESUS VALENTIN PEREZ ARREDONDO	
2	DEMMYS IVAN BRISEÑO RAMIREZ	
3	GILBERTO TORRES ARMENTA.	